



Município: COQUEIRAL	Localidade: COQUEIRAL	UF: MG	Mês: Dezembro	Ano: 2023		
<b>Dados da Localidade</b>						
<b>Número Prédios</b>		<b>Não Ligados em Ruas com Rede</b>		<b>População</b>		
Existentes: 2.373		Água: 06	Esgoto: 27	Município: 9.099	Sede: 6.588	
<b>Número de empregados</b>						
Administração: 05		Sistema de Água: 13		Sistema de Esgoto: 04	Total: 22	
<b>ÁGUA</b>						
Movimento das Ligações	Existentes: 3.928		Nº Atual Cort.: 329	Religadas no Mês: 12		
	Funcionando: 2.928		Cortadas no mês: 5	Novas no Mês: 4		
Número de Economias Funcionando	Domiciliares: 2.942		Industriais: -	Total (Ativas): 2.971		
	Comerciais: 29		Cortadas: 330	Domic. Existentes: 2.942		
Hidrometros	Instalados: 3.210		Lidos: 3.176	Aguard. Reparos -		
	Funcionando: 3.210		Estoque: 40	Reparados no Mês -		
<b>Volume em metros cúbicos</b>						
Aduzido: 56.817	Tratado: 56.817	Não Tratado: 0	Gastos ETA: 3.196	Fornecido: 53.621	Med. Rede: 40.713	Faturado: 46.775
<b>Condições de Funcionamento - Rede de Distribuição</b>						
Constru. no Mês: 0,00m		Extensão Atual: 39.693 m	Cloro: 0,63mg/L	Turbidez: 0,30 NTU	pH: 7,14	
<b>Consumo de Energia Elétrica ( KWh )</b>						
Água Bruta: 39.273		Água Tratada: 1.189		Consumo Total: 40.462		
<b>ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA</b>						
Horas Funcionamento/Dia: X			Capacidade Nominal L/s: 25,0			
<b>Operação dos Filtros</b>						
Tempo de Filtração / hora:			Lavagem / minuto:			
FILTROS:	1: 563:00:00	2: 564:18:00	1: X370:00:00	2: 310:00:00		
Produtos		Dosagem mg/L (média)	Consumo Kg/Mês	Estoque Atual (Kg)		
HIDRÓXIDO DE CÁLCIO (CAL)		4,83	136,08	300		
CLORO LIQUEFEITO (CLORO GÁS)		2,88	216,5	118		
ÁCIDO FLUOSSILÍCICO		1,3	64,13	150		
SULFATO DE ALUMINIO		230,8	630,6	725		
<b>ESGOTO</b>						
<b>Número de Ligações</b>						
Cadastradas: 3.184		Funcionando: 2.883		Novas no mês: 4		
<b>Número de Economias</b>						
Cadastradas: 3.227		Funcionando: 2.925		Novas no mês: 4		
<b>Rede Coletora - Extensão da Rede</b>						
Executados no Mês: 0,00m		Situação Atual: 40.743 m		Funcionando: 40.593 m		
<b>Poços de Visita</b>						
Executados no Mês: 0,00m		Situação Atual: 908 um		Funcionando: 905 um		



SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO  
AUTARQUIA MUNICIPAL CRIADA PELA LEI 686/81  
Coqueiral / MG

## RELATÓRIO TÉCNICO

Município: COQUEIRAL	Localidade: FREI EUSTÁQUIO	UF: MG	Mês: Dezembro	Ano: 2023		
<b>Dados da Localidade</b>						
<b>Número Prédios</b>	<b>Não Ligados em Ruas com Rede</b>		<b>População</b>			
Existentes: 109	Água: 03	Esgoto: 03	Município: 946	Sede: 432		
<b>Número de empregados</b>						
Administração: 0	Sistema de Água: 0	Sistema de Esgoto: 0	Total: 0			
<b>ÁGUA</b>						
Movimento das Ligações	Existentes: 180	Nº Atual Cort.: -	Religadas no Mês: -			
	Funcionando: 148	Cortadas no mês: -	Novas no Mês: 2			
Número de Economias Funcionando	Domiciliares: 180	Industriais -	Total (Ativas): 148			
	Comerciais: -	Cortadas: 34	Domic. Existentes: 146			
Hidrometros	Instalados: 180	Lidos: 179	Aguard. Reparos: -			
	Funcionando: 179	Estoque: -	Reparados no Mês: -			
<b>Volume em metros cúbicos</b>						
Aduzido: -	Tratado: -	Não Tratado: -	Gastos ETA: -	Fornecido: -	Med. Rede: 1.541	Faturado: 1.980
<b>Condições de Funcionamento - Rede de Distribuição</b>						
Constru. no Mês: 0,00m	Extensão Atual: 5.707 m	Cloro: 0,35 mg/L	Turbidez: 0,26NTU	pH: 6,93		
<b>Consumo de Energia Elétrica ( KWh )</b>						
Água Bruta: 975	Água Tratada: 0	Consumo Total: 975				
<b>ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA</b>						
Horas Funcionamento/Dia: 8:00		Capacidade Nominal L/s: 5,0				
<b>ESGOTO</b>						
<b>Número de Ligações</b>						
Cadastradas: 146	Funcionando: 121	Novas no mês: 2				
<b>Número de Economias</b>						
Cadastradas: 146	Funcionando: 121	Novas no mês: 2				
<b>Rede Coletora - Extensão da Rede</b>						
Executados no Mês: 0,00m	Situação Atual: 1.852 m	Funcionando: 1.852 m				
<b>Poços de Visita</b>						
Executados no Mês: 0,00m	Situação Atual: 25 um	Funcionando: 25 um				

Maísa Azarias de Oliveira  
CRQ - MG 021003854

José Walter Pereira  
Diretor Geral



SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO  
AUTARQUIA MUNICIPAL CRIADA PELA LEI 686/81  
Coqueiral / MG

## RELATÓRIO TÉCNICO

Município: COQUEIRAL	Localidade: ERMO	UF: MG	Mês: Dezembro	Ano: 2023		
<b>Dados da Localidade</b>						
Número Prédios	Não Ligados em Ruas com Rede		População			
Existentes: 55	Água: 21	Esgoto: 0	Município: 0	Sede: 176		
<b>Número de empregados</b>						
Administração: 0	Sistema de Água: 0		Sistema de Esgoto: 0	Total: 0		
<b>ÁGUA</b>						
Movimento das Ligações	Existentes: 81	Nº Atual Cort.: 28	Religadas no Mês: -			
	Funcionando: 53	Cortadas no mês: -	Novas no Mês: -			
Número de Economias Funcionando	Domiciliares: 82	Industriais -	Total (Ativas): 54			
	Comerciais: -	Cortadas: 28	Domic. Existentes: 82			
Hidrometros	Instalados: 81	Lidos: 81	Aguard. Reparos: -			
	Funcionando: 81	Estoque: -	Reparados no Mês: -			
<b>Volume em metros cúbicos</b>						
Aduzido: -	Tratado: -	Não Tratado: -	Gastos ETA: -	Fornecido: -	Med. Rede: 613	Faturado: 774
<b>Condições de Funcionamento - Rede de Distribuição</b>						
Constru. no Mês: 0,00m	Extensão Atual: 5.200 m	Cloro: 0,25 mg/L	Turbidez: 0,24 NTU	pH: 6,94		
<b>Consumo de Energia Elétrica ( KWh )</b>						
Água Bruta: 965	Água Tratada: 0		Consumo Total: 965			
<b>ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA</b>						
Horas Funcionamento/Dia: automático			Capacidade Nominal L/s: 1,0			
<b>ESGOTO</b>						
<b>Número de Ligações</b>						
Cadastradas: -		Funcionando: -		Novas no mês: -		
<b>Número de Economias</b>						
Cadastradas: -		Funcionando: -		Novas no mês: -		
<b>Rede Coletora - Extensão da Rede</b>						
Executados no Mês: 0,00m		Situação Atual: -		Funcionando: -		
<b>Poços de Visita</b>						
Executados no Mês: 0,00m		Situação Atual: -		Funcionando: -		

Maísa Azarias de Oliveira  
CRQ - MG 021003854

José Walter Pereira  
Diretor Geral



**SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO**  
AUTARQUIA MUNICIPAL CRIADA PELA LEI 686/81  
Coqueiral / MG

**RELATÓRIO  
TÉCNICO**

<b>Município:</b> COQUEIRAL		<b>Localidade:</b> CAPITUVAS, SERRA		<b>UF:</b> MG	<b>Mês:</b> Dezembro	<b>Ano:</b> 2023
<b>Dados da Localidade</b>						
<b>Número Prédios</b>		<b>Não Ligados em Ruas com Rede</b>		<b>População</b>		
Existentes: 60		Água: 10		Esgoto: 0	Município: 0	Sede: 0
<b>Número de empregados</b>						
Administração: 0		Sistema de Água: 0		Sistema de Esgoto: 0		Total: 0
<b>ÁGUA</b>						
Movimento das Ligações	Existentes: 77		Nº Atual Cort.: 49		Religadas no Mês: -	
	Funcionando: 28		Cortadas no mês: -		Novas no Mês: -	
Número de Economias Funcionando	Domiciliares: 77		Industriais -		Total (Ativas): 28	
	Comerciais: -		Cortadas: 49		Domic. Existentes: 77	
Hidrometros	Instalados: 77		Lidos: 77		Aguard. Reparos: -	
	Funcionando: 77		Estoque: -		Reparados no Mês: -	
<b>Volume em metros cúbicos</b>						
Aduzido:	Tratado:	Não Tratado	Gastos ETA	Fornecido:	Med. Rede:	Faturado:
-	-	-	-	-	215	328
<b>Condições de Funcionamento - Rede de Distribuição</b>						
Constru. no Mês: 0,00m	Extensão Atual: 7.710 m	Cloro: 0,18 mg/L	Turbidez: 9,76NTU	pH: 6,68		
<b>Consumo de Energia Elétrica ( KWh )</b>						
Água Bruta: 492		Água Tratada: 0		Consumo Total: 492		
<b>ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA</b>						
Horas Funcionamento/Dia: automático			Capacidade Nominal L/s: -			
<b>ESGOTO</b>						
<b>Número de Ligações</b>						
Cadastradas: -		Funcionando: -		Novas no mês: -		
<b>Número de Economias</b>						
Cadastradas: -		Funcionando: -		Novas no mês: -		
<b>Rede Coletora - Extensão da Rede</b>						
Executados no Mês: 0,00m		Situação Atual: -		Funcionando: -		
<b>Poços de Visita</b>						
Executados no Mês: 0,00m		Situação Atual: -		Funcionando: -		

Maísa Azarias de Oliveira  
CRQ - MG 021003854

José Walter Pereira  
Diretor Geral