



Município: COQUEIRAL	Localidade: COQUEIRAL	UF: MG	Mês: JULHO	Ano: 2023		
<b>Dados da Localidade</b>						
<b>Número Prédios</b>		<b>Não Ligados em Ruas com Rede</b>		<b>População</b>		
Existentes: 2.373		Água: 06	Esgoto: 27	Município: 9.099	Sede: 6.588	
<b>Número de empregados</b>						
Administração: 05		Sistema de Água: 13	Sistema de Esgoto: 04	Total: 22		
<b>ÁGUA</b>						
Movimento das Ligações	Existentes: 3.245		Nº Atual Cort.: 387	Religadas no Mês: 36		
	Funcionando: 2.858		Cortadas no mês: 30	Novas no Mês: 10		
Número de Economias Funcionando	Domiciliares: 2.878		Industriais: -	Total (Ativas): 2.898		
	Comerciais: 20		Cortadas: 391	Domic. Existentes: 3.250		
Hidrometros	Instalados: 3.235		Lidos: 3.169	Aguard. Reparos -		
	Funcionando: 3.235		Estoque: 250	Reparados no Mês -		
<b>Volume em metros cúbicos</b>						
Aduzido:	Tratado:	Não Tratado	Gastos ETA	Fornecido:	Med. Rede:	Faturado:
48159,53	48159,53	0	2.914,00	45245,53	33.334	40.322
<b>Condições de Funcionamento - Rede de Distribuição</b>						
Constru. no Mês: 0,00m	Extensão Atual: 39.693 m	Cloro: 0,89 mg/L	Turbidez: 0,41 NTU	pH: 7,00		
<b>Consumo de Energia Elétrica ( KWh )</b>						
Água Bruta: 34.525	Água Tratada: 1.064	Consumo Total: 35.589				
<b>ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA</b>						
Horas Funcionamento/Dia: 16:23		Capacidade Nominal L/s: 25,0				
<b>Operação dos Filtros</b>						
Tempo de Filtração / hora:			Lavagem / minuto:			
FILTROS:	1: 503.03	2: 503.03	1: 310.00	2: 310.00		
Produtos		Dosagem mg/L (média)	Consumo Kg/Mês	Estoque Atual (Kg)		
HIDRÓXIDO DE CÁLCIO (CAL)		1,32	62,16	1.140,0		
CLORO LIQUEFEITO (CLORO GÁS)		1,52	72,60	51,0		
ÁCIDO FLUOSSILÍCICO		0,98	25,00	400,0		
SULFATO DE ALUMINIO		11,94	231,00	1.094,0		
<b>ESGOTO</b>						
<b>Número de Ligações</b>						
Cadastradas: 3.168		Funcionando: 2.814	Novas no mês: 08			
<b>Número de Economias</b>						
Cadastradas: 3.211		Funcionando: 2.853	Novas no mês: 08			
<b>Rede Coletora - Extensão da Rede</b>						
Executados no Mês: 0,00m		Situação Atual: 40.743 m	Funcionando: 40.593 m			
<b>Poços de Visita</b>						
Executados no Mês: 0,00m		Situação Atual: 908 um	Funcionando: 905 um			

Talita de Sousa Tavares  
CRQ - MG 021003557

José Walter Pereira  
Diretor Geral



**SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO**  
AUTARQUIA MUNICIPAL CRIADA PELA LEI 686/81  
Coqueiral / MG

## RELATÓRIO TÉCNICO

<b>Município:</b> COQUEIRAL		<b>Localidade:</b> FREI EUSTÁQUIO		<b>UF:</b> MG	<b>Mês:</b> JULHO	<b>Ano:</b> 2023
<b>Dados da Localidade</b>						
<b>Número Prédios</b>		<b>Não Ligados em Ruas com Rede</b>		<b>População</b>		
Existentes: 109		Água: 03		Esgoto: 03	Município: 946	Sede: 432
<b>Número de empregados</b>						
Administração: 0		Sistema de Água: 0		Sistema de Esgoto: 0		Total: 0
<b>ÁGUA</b>						
Movimento das Ligações	Existentes: 171		Nº Atual Cort.: 27		Religadas no Mês: 0	
	Funcionando: 144		Cortadas no mês: 0		Novas no Mês: 0	
Número de Economias Funcionando	Domiciliares: 144		Industriais -		Total (Ativas): 144	
	Comerciais: -		Cortadas: 29		Domic. Existentes: 173	
Hidrometros	Instalados: 171		Lidos: 170		Aguard. Reparos: -	
	Funcionando: 171		Estoque: -		Reparados no Mês: -	
<b>Volume em metros cúbicos</b>						
Aduzido:	Tratado:	Não Tratado	Gastos ETA	Fornecido:	Med. Rede:	Faturado:
-	-	-	-	-	1.553	1.981
<b>Condições de Funcionamento - Rede de Distribuição</b>						
Constru. no Mês: 0,00m	Extensão Atual: 5.707 m	Cloro: 0,46 mg/L	Turbidez: 0,24 NTU	pH: 7,06		
<b>Consumo de Energia Elétrica ( KWh )</b>						
Água Bruta: 1.561		Água Tratada: 63		Consumo Total: 1.624		
<b>ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA</b>						
Horas Funcionamento/Dia: 8:00			Capacidade Nominal L/s: 5,0			
<b>ESGOTO</b>						
<b>Número de Ligações</b>						
Cadastradas: 139		Funcionando: 119		Novas no mês: 0		
<b>Número de Economias</b>						
Cadastradas: 139		Funcionando: 119		Novas no mês: 0		
<b>Rede Coletora - Extensão da Rede</b>						
Executados no Mês: 0,00m		Situação Atual: 1.852 m		Funcionando: 1.852 m		
<b>Poços de Visita</b>						
Executados no Mês: 0,00m		Situação Atual: 25 um		Funcionando: 25 um		

Talita de Sousa Tavares  
CRQ - MG 021003557

José Walter Pereira  
Diretor Geral



SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO  
AUTARQUIA MUNICIPAL CRIADA PELA LEI 686/81  
Coqueiral / MG

## RELATÓRIO TÉCNICO

Município: COQUEIRAL	Localidade: ERMO	UF: MG	Mês: JULHO	Ano: 2023		
<b>Dados da Localidade</b>						
Número Prédios	Não Ligados em Ruas com Rede		População			
Existentes: 55	Água: 21	Esgoto: 0	Município: 0	Sede: 176		
<b>Número de empregados</b>						
Administração: 0	Sistema de Água: 0		Sistema de Esgoto: 0	Total: 0		
<b>ÁGUA</b>						
Movimento das Ligações	Existentes: 78	Nº Atual Cort.: 27	Religadas no Mês: 0			
	Funcionando: 51	Cortadas no mês: 0	Novas no Mês: 0			
Número de Economias Funcionando	Domiciliares: 52	Industriais -	Total (Ativas): 52			
	Comerciais: -	Cortadas: 27	Domic. Existentes: 79			
Hidrometros	Instalados: 78	Lidos: 78	Aguard. Reparos: -			
	Funcionando: 78	Estoque: -	Reparados no Mês: -			
<b>Volume em metros cúbicos</b>						
Aduzido: -	Tratado: -	Não Tratado: -	Gastos ETA: -	Fornecido: -	Med. Rede: 483	Faturado: 631
<b>Condições de Funcionamento - Rede de Distribuição</b>						
Constru. no Mês: 0,00m	Extensão Atual: 5.200 m	Cloro: 0,23 mg/L	Turbidez: 0,34 NTU	pH: 7,14		
<b>Consumo de Energia Elétrica ( KWh )</b>						
Água Bruta: 809	Água Tratada: 0	Consumo Total: 809				
<b>ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA</b>						
Horas Funcionamento/Dia: automático		Capacidade Nominal L/s: 1,0				
<b>ESGOTO</b>						
<b>Número de Ligações</b>						
Cadastradas: -	Funcionando: -		Novas no mês: -			
<b>Número de Economias</b>						
Cadastradas: -	Funcionando: -		Novas no mês: -			
<b>Rede Coletora - Extensão da Rede</b>						
Executados no Mês: 0,00m	Situação Atual: -		Funcionando: -			
<b>Poços de Visita</b>						
Executados no Mês: 0,00m	Situação Atual: -		Funcionando: -			

Talita de Sousa Tavares  
CRQ - MG 021003557

José Walter Pereira  
Diretor Geral



**SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO**  
AUTARQUIA MUNICIPAL CRIADA PELA LEI 686/81  
Coqueiral / MG

## RELATÓRIO TÉCNICO

<b>Município:</b> COQUEIRAL		<b>Localidade:</b> CAPITUVAS, SERRA		<b>UF:</b> MG	<b>Mês:</b> JULHO	<b>Ano:</b> 2023
<b>Dados da Localidade</b>						
<b>Número Prédios</b>		<b>Não Ligados em Ruas com Rede</b>		<b>População</b>		
Existentes: 60		Água: 10		Esgoto: 0	Município: 0	Sede: 0
<b>Número de empregados</b>						
Administração: 0		Sistema de Água: 0		Sistema de Esgoto: 0		Total: 0
<b>ÁGUA</b>						
Movimento das Ligações	Existentes: 76		Nº Atual Cort.: 49		Religadas no Mês: 01	
	Funcionando: 27		Cortadas no mês: 0		Novas no Mês: 0	
Número de Economias Funcionando	Domiciliares: 27		Industriais -		Total (Ativas): 27	
	Comerciais: -		Cortadas: 49		Domic. Existentes: 76	
Hidrometros	Instalados: 76		Lidos: 76		Aguard. Reparos: -	
	Funcionando: 76		Estoque: -		Reparados no Mês: -	
<b>Volume em metros cúbicos</b>						
Aduzido:	Tratado:	Não Tratado:	Gastos ETA:	Fornecido:	Med. Rede:	Faturado:
-	-	-	-	-	244	352
<b>Condições de Funcionamento - Rede de Distribuição</b>						
Constru. no Mês: 0,00m	Extensão Atual: 7.710 m	Cloro: 0,16 mg/L	Turbidez: 1,72 NTU	pH: 6,19		
<b>Consumo de Energia Elétrica ( KWh )</b>						
Água Bruta: 673		Água Tratada: 0		Consumo Total: 673		
<b>ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA</b>						
Horas Funcionamento/Dia: automático				Capacidade Nominal L/s: -		
<b>ESGOTO</b>						
<b>Número de Ligações</b>						
Cadastradas: -		Funcionando: -		Novas no mês: -		
<b>Número de Economias</b>						
Cadastradas: -		Funcionando: -		Novas no mês: -		
<b>Rede Coletora - Extensão da Rede</b>						
Executados no Mês: 0,00m		Situação Atual: -		Funcionando: -		
<b>Poços de Visita</b>						
Executados no Mês: 0,00m		Situação Atual: -		Funcionando: -		

Talita de Sousa Tavares  
CRQ - MG 021003557

José Walter Pereira  
Diretor Geral