



Município: COQUEIRAL	Localidade: COQUEIRAL	UF: MG	Mês: Novembro	Ano: 2023		
Dados da Localidade						
Número Prédios		Não Ligados em Ruas com Rede		População		
Existentes: 2.373		Água: 06	Esgoto: 27	Município: 9.099	Sede: 6.588	
Número de empregados						
Administração: 05		Sistema de Água: 13	Sistema de Esgoto: 04	Total: 22		
ÁGUA						
Movimento das Ligações	Existentes: 3.256		Nº Atual Cort.: 340	Religadas no Mês: 8		
	Funcionando: 2.916		Cortadas no mês: 10	Novas no Mês: 3		
Número de Economias Funcionando	Domiciliares: 3.262		Industriais: -	Total (Ativas): X		
	Comerciais: 38		Cortadas: 341	Domic. Existentes: 3.262		
Hidrometros	Instalados: 3.246		Lidos: 3.176	Aguard. Reparos -		
	Funcionando: 3.210		Estoque: 40	Reparados no Mês -		
Volume em metros cúbicos						
Aduzido: 51.045	Tratado: 51.045	Não Tratado: 0	Gastos ETA: 2.914	Fornecido: 48.131	Med. Rede: 39.450	Faturado: 45.728
Condições de Funcionamento - Rede de Distribuição						
Constru. no Mês: 0,00m		Extensão Atual: 39.693 m	Cloro: 0,59mg/L	Turbidez: 0,29 NTU	pH: 7,02	
Consumo de Energia Elétrica (KWh)						
Água Bruta: 34.575		Água Tratada: 1.177		Consumo Total: 35.752		
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA						
Horas Funcionamento/Dia: X			Capacidade Nominal L/s: 25,0			
Operação dos Filtros						
Tempo de Filtração / hora:			Lavagem / minuto:			
FILTROS:	1: 512:28:00	2: 512:48:00	1: 320:00:00	2: 300:00:00		
Produtos		Dosagem mg/L (média)	Consumo Kg/Mês	Estoque Atual (Kg)		
HIDRÓXIDO DE CÁLCIO (CAL)		29,6	50,46	X		
CLORO LIQUEFEITO (CLORO GÁS)		58,7	95,7	X		
ÁCIDO FLUOSSILÍCICO		36,86	62,17	X		
SULFATO DE ALUMINIO		332,5	540,3	X		
ESGOTO						
Número de Ligações						
Cadastradas: 3.183		Funcionando: 2.871	Novas no mês: 3			
Número de Economias						
Cadastradas: 3.226		Funcionando: 2.913	Novas no mês: 3			
Rede Coletora - Extensão da Rede						
Executados no Mês: 0,00m		Situação Atual: 40.743 m	Funcionando: 40.593 m			
Poços de Visita						
Executados no Mês: 0,00m		Situação Atual: 908 um	Funcionando: 905 um			

Maísa Azarias de Oliveira
CRQ - MG 021003854

José Walter Pereira
Diretor Geral



SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
AUTARQUIA MUNICIPAL CRIADA PELA LEI 686/81
Coqueiral / MG

RELATÓRIO TÉCNICO

Município: COQUEIRAL	Localidade: FREI EUSTÁQUIO	UF: MG	Mês: Novembro	Ano: 2023		
Dados da Localidade						
Número Prédios	Não Ligados em Ruas com Rede		População			
Existentes: 109	Água: 03	Esgoto: 03	Município: 946	Sede: 432		
Número de empregados						
Administração: 0	Sistema de Água: 0		Sistema de Esgoto: 0	Total: 0		
ÁGUA						
Movimento das Ligações	Existentes: 178	Nº Atual Cort.: 31	Religadas no Mês: 0			
	Funcionando: 147	Cortadas no mês: 0	Novas no Mês: 0			
Número de Economias Funcionando	Domiciliares: 178	Industriais -	Total (Ativas): 147			
	Comerciais: -	Cortadas: 33	Domic. Existentes: X			
Hidrometros	Instalados: 178	Lidos: 173	Aguard. Reparos: -			
	Funcionando: 178	Estoque: 40	Reparados no Mês: -			
Volume em metros cúbicos						
Aduzido: -	Tratado: -	Não Tratado: -	Gastos ETA: -	Fornecido: -	Med. Rede: 1.694	Faturado: 2.078
Condições de Funcionamento - Rede de Distribuição						
Constru. no Mês: 0,00m	Extensão Atual: 5.707 m	Cloro: 0,46mg/L	Turbidez: 0,31 NTU	pH: 7,09		
Consumo de Energia Elétrica (KWh)						
Água Bruta: 1.064	Água Tratada: 1.177	Consumo Total: 2.241				
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA						
Horas Funcionamento/Dia: 8:00		Capacidade Nominal L/s: 5,0				
ESGOTO						
Número de Ligações						
Cadastradas: 145	Funcionando: 121		Novas no mês: -			
Número de Economias						
Cadastradas: 145	Funcionando: 121		Novas no mês: -			
Rede Coletora - Extensão da Rede						
Executados no Mês: 0,00m	Situação Atual: 1.852 m		Funcionando: 1.852 m			
Poços de Visita						
Executados no Mês: 0,00m	Situação Atual: 25 um		Funcionando: 25 um			

Maísa Azarias de Oliveira
CRQ - MG 021003854

José Walter Pereira
Diretor Geral



SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
AUTARQUIA MUNICIPAL CRIADA PELA LEI 686/81
Coqueiral / MG

RELATÓRIO TÉCNICO

Município: COQUEIRAL	Localidade: ERMO	UF: MG	Mês: Novembro	Ano: 2023		
Dados da Localidade						
Número Prédios	Não Ligados em Ruas com Rede		População			
Existentes: 55	Água: 21	Esgoto: 0	Município: 0	Sede: 176		
Número de empregados						
Administração: 0	Sistema de Água: 0		Sistema de Esgoto: 0	Total: 0		
ÁGUA						
Movimento das Ligações	Existentes: 81	Nº Atual Cort.: 28	Religadas no Mês: -			
	Funcionando: 53	Cortadas no mês: -	Novas no Mês: -			
Número de Economias Funcionando	Domiciliares: 54	Industriais -	Total (Ativas): 54			
	Comerciais: -	Cortadas: 28	Domic. Existentes: 82			
Hidrometros	Instalados: 81	Lidos: 81	Aguard. Reparos: -			
	Funcionando: 81	Estoque: 40	Reparados no Mês: -			
Volume em metros cúbicos						
Aduzido: -	Tratado: -	Não Tratado: -	Gastos ETA: -	Fornecido: -	Med. Rede: 560	Faturado: 706
Condições de Funcionamento - Rede de Distribuição						
Constru. no Mês: 0,00m	Extensão Atual: 5.200 m	Cloro: 0,52mg/L	Turbidez: 0,23 NTU	pH: 7,35		
Consumo de Energia Elétrica (KWh)						
Água Bruta: 943	Água Tratada: -		Consumo Total: 943			
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA						
Horas Funcionamento/Dia: automático		Capacidade Nominal L/s: 1,0				
ESGOTO						
Número de Ligações						
Cadastradas: -		Funcionando: -		Novas no mês: -		
Número de Economias						
Cadastradas: -		Funcionando: -		Novas no mês: -		
Rede Coletora - Extensão da Rede						
Executados no Mês: 0,00m	Situação Atual: -		Funcionando: -			
Poços de Visita						
Executados no Mês: 0,00m	Situação Atual: -		Funcionando: -			

Maísa Azarias de Oliveira
CRQ - MG 021003854

José Walter Pereira
Diretor Geral



SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
AUTARQUIA MUNICIPAL CRIADA PELA LEI 686/81
Coqueiral / MG

RELATÓRIO TÉCNICO

Município: COQUEIRAL	Localidade: CAPITUVAS, SERRA	UF: MG	Mês: Novembro	Ano: 2023		
Dados da Localidade						
Número Prédios	Não Ligados em Ruas com Rede		População			
Existentes: 60	Água: 10	Esgoto: 0	Município: 0	Sede: 0		
Número de empregados						
Administração: 0	Sistema de Água: 0	Sistema de Esgoto: 0	Total: 0			
ÁGUA						
Movimento das Ligações	Existentes: 77	Nº Atual Cort.: 50	Religadas no Mês: X			
	Funcionando: 27	Cortadas no mês: 1	Novas no Mês: 1			
Número de Economias Funcionando	Domiciliares: 77	Industriais -	Total (Ativas): 27			
	Comerciais: -	Cortadas: 50	Domic. Existentes: 77			
Hidrometros	Instalados: 77	Lidos: 13	Aguard. Reparos: -			
	Funcionando: 77	Estoque: 40	Reparados no Mês: -			
Volume em metros cúbicos						
Aduzido:	Tratado:	Não Tratado:	Gastos ETA:	Fornecido:	Med. Rede:	Faturado:
-	-	-	-	-	238	348
Condições de Funcionamento - Rede de Distribuição						
Constru. no Mês: 0,00m	Extensão Atual: 7.710 m	Cloro: 0,81mg/L	Turbidez: 8,15NTU	pH: 6,75		
Consumo de Energia Elétrica (KWh)						
Água Bruta: 495	Água Tratada: -		Consumo Total: 495			
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA						
Horas Funcionamento/Dia: automático			Capacidade Nominal L/s: -			
ESGOTO						
Número de Ligações						
Cadastradas: -		Funcionando: -		Novas no mês: -		
Número de Economias						
Cadastradas: -		Funcionando: -		Novas no mês: -		
Rede Coletora - Extensão da Rede						
Executados no Mês: 0,00m		Situação Atual: -		Funcionando: -		
Poços de Visita						
Executados no Mês: 0,00m		Situação Atual: -		Funcionando: -		

Maísa Azarias de Oliveira
CRQ - MG 021003557

José Walter Pereira
Diretor Geral