



Município: COQUEIRAL	Localidade: COQUEIRAL	UF: MG	Mês: Junho	Ano: 2023		
Dados da Localidade						
Número Prédios		Não Ligados em Ruas com Rede		População		
Existentes: 2.373		Água: 06	Esgoto: 27	Município: 9.099	Sede: 6.588	
Número de empregados						
Administração: 05		Sistema de Água: 13		Sistema de Esgoto: 04	Total: 22	
ÁGUA						
Movimento das Ligações	Existentes: 3.236		Nº Atual Cort.: 393	Religadas no Mês: 33		
	Funcionando: 2.843		Cortadas no mês: 16	Novas no Mês: 04		
Número de Economias Funcionando	Domiciliares: 2.863		Industriais: -	Total (Ativas): 2.883		
	Comerciais: 20		Cortadas: 397	Domic. Existentes: 3.241		
Hidrometros	Instalados: 3.226		Lidos: 3.145	Aguard. Reparos -		
	Funcionando: 3.226		Estoque: 270	Reparados no Mês -		
Volume em metros cúbicos						
Aduzido: 42.725	Tratado: 42.725	Não Tratado: 0	Gastos ETA: 2.820	Fornecido: 39905	Med. Rede: 33.071	Faturado: 40.297
Condições de Funcionamento - Rede de Distribuição						
Constru. no Mês: 0,00m		Extensão Atual: 39.693 m	Cloro: 0,78 mg/L	Turbidez: 0,37 NTU	pH: 7,19	
Consumo de Energia Elétrica (KWh)						
Água Bruta: 31.480		Água Tratada: 1.097		Consumo Total: 32.577		
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA						
Horas Funcionamento/Dia: 14:34			Capacidade Nominal L/s: 25,0			
Operação dos Filtros						
Tempo de Filtração / hora:			Lavagem / minuto:			
FILTROS:	1: 432.10	2: 432.10	1: 300.00	2: 300.00		
Produtos		Dosagem mg/L (média)	Consumo Kg/Mês	Estoque Atual (Kg)		
HIDRÓXIDO DE CÁLCIO (CAL)		1,56	66,3	1.220		
CLORO LIQUEFEITO (CLORO GÁS)		1,5	64,2	123,8		
ÁCIDO FLUOSSILÍCICO		0,75	31,9	425		
SULFATO DE ALUMINIO		4,56	194,7	1.325		
ESGOTO						
Número de Ligações						
Cadastradas: 3.159		Funcionando: 2.799		Novas no mês: 05		
Número de Economias						
Cadastradas: 3.202		Funcionando: 2.838		Novas no mês: 05		
Rede Coletora - Extensão da Rede						
Executados no Mês: 0,00m		Situação Atual: 40.743 m		Funcionando: 40.593 m		
Poços de Visita						
Executados no Mês: 0,00m		Situação Atual: 908 um		Funcionando: 905 um		

Talita de Sousa Tavares
CRQ - MG 021003557

José Walter Pereira
Diretor Geral



SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
AUTARQUIA MUNICIPAL CRIADA PELA LEI 686/81
Coqueiral / MG

RELATÓRIO TÉCNICO

Município: COQUEIRAL		Localidade: FREI EUSTÁQUIO		UF: MG	Mês: Junho	Ano: 2023
Dados da Localidade						
Número Prédios		Não Ligados em Ruas com Rede		População		
Existentes: 109		Água: 03		Esgoto: 03	Município: 946	Sede: 432
Número de empregados						
Administração: 0		Sistema de Água: 0		Sistema de Esgoto: 0	Total: 0	
ÁGUA						
Movimento das Ligações		Existentes: 171		Nº Atual Cort.: 27		Religadas no Mês: 03
		Funcionando: 144		Cortadas no mês: 04		Novas no Mês: 0
Número de Economias Funcionando		Domiciliares: 144		Industriais -		Total (Ativas): 144
		Comerciais: -		Cortadas: 29		Domic. Existentes: 173
Hidrometros		Instalados: 171		Lidos: 170		Aguard. Reparos: -
		Funcionando: 171		Estoque: -		Reparados no Mês: -
Volume em metros cúbicos						
Aduzido:	Tratado:	Não Tratado:	Gastos ETA:	Fornecido:	Med. Rede:	Faturado:
-	-	-	-	-	1.333	1.795
Condições de Funcionamento - Rede de Distribuição						
Constru. no Mês: 0,00m	Extensão Atual: 5.707 m	Cloro: 0,20 mg/L	Turbidez: 0,23 NTU	pH: 7,08		
Consumo de Energia Elétrica (KWh)						
Água Bruta: 1.726		Água Tratada: 0		Consumo Total: 1.726		
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA						
Horas Funcionamento/Dia: 8:00			Capacidade Nominal L/s: 5,0			
ESGOTO						
Número de Ligações						
Cadastradas: 139		Funcionando: 119		Novas no mês: 0		
Número de Economias						
Cadastradas: 139		Funcionando: 119		Novas no mês: 0		
Rede Coletora - Extensão da Rede						
Executados no Mês: 0,00m		Situação Atual: 1.852 m		Funcionando: 1.852 m		
Poços de Visita						
Executados no Mês: 0,00m		Situação Atual: 25 um		Funcionando: 25 um		

Talita de Sousa Tavares
CRQ - MG 021003557

José Walter Pereira
Diretor Geral



Município: COQUEIRAL	Localidade: ERMO	UF: MG	Mês: Junho	Ano: 2023		
Dados da Localidade						
Número Prédios	Não Ligados em Ruas com Rede	População				
Existentes: 55	Água: 21	Esgoto: 0	Município: 0	Sede: 176		
Número de empregados						
Administração: 0	Sistema de Água: 0	Sistema de Esgoto: 0	Total: 0			
ÁGUA						
Movimento das Ligações	Existentes: 78	Nº Atual Cort.: 27	Religadas no Mês: 0			
	Funcionando: 51	Cortadas no mês: 01	Novas no Mês: 0			
Número de Economias Funcionando	Domiciliares: 52	Industriais -	Total (Ativas): 52			
	Comerciais: -	Cortadas: 27	Domic. Existentes: 79			
Hidrometros	Instalados: 78	Lidos: 78	Aguard. Reparos: -			
	Funcionando: 78	Estoque: -	Reparados no Mês: -			
Volume em metros cúbicos						
Aduzido: -	Tratado: -	Não Tratado: -	Gastos ETA: -	Fornecido: -	Med. Rede: 580	Faturado: 719
Condições de Funcionamento - Rede de Distribuição						
Constru. no Mês: 0,00m	Extensão Atual: 5.200 m	Cloro: 0,73 mg/L	Turbidez: 0,52 NTU	pH: 7,08		
Consumo de Energia Elétrica (KWh)						
Água Bruta: 799	Água Tratada: 0	Consumo Total: 799				
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA						
Horas Funcionamento/Dia: automático		Capacidade Nominal L/s: 1,0				
ESGOTO						
Número de Ligações						
Cadastradas: -	Funcionando: -	Novas no mês: -				
Número de Economias						
Cadastradas: -	Funcionando: -	Novas no mês: -				
Rede Coletora - Extensão da Rede						
Executados no Mês: 0,00m	Situação Atual: -	Funcionando: -				
Poços de Visita						
Executados no Mês: 0,00m	Situação Atual: -	Funcionando: -				

Talita de Sousa Tavares
CRQ - MG 021003557

José Walter Pereira
Diretor Geral



SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
AUTARQUIA MUNICIPAL CRIADA PELA LEI 686/81
Coqueiral / MG

RELATÓRIO TÉCNICO

Município: COQUEIRAL		Localidade: CAPITUVAS, SERRA		UF: MG	Mês: Junho	Ano: 2023
Dados da Localidade						
Número Prédios		Não Ligados em Ruas com Rede		População		
Existentes: 60		Água: 10		Esgoto: 0	Município: 0	Sede: 0
Número de empregados						
Administração: 0		Sistema de Água: 0		Sistema de Esgoto: 0		Total: 0
ÁGUA						
Movimento das Ligações	Existentes: 76		Nº Atual Cort.: 0		Religadas no Mês: 02	
	Funcionando: 25		Cortadas no mês: 0		Novas no Mês: 0	
Número de Economias Funcionando	Domiciliares: 25		Industriais -		Total (Ativas): 25	
	Comerciais: -		Cortadas: 51		Domic. Existentes: 76	
Hidrometros	Instalados: 76		Lidos: 76		Aguard. Reparos: -	
	Funcionando: 76		Estoque: -		Reparados no Mês: -	
Volume em metros cúbicos						
Aduzido:	Tratado:	Não Tratado:	Gastos ETA:	Fornecido:	Med. Rede:	Faturado:
-	-	-	-	-	229	322
Condições de Funcionamento - Rede de Distribuição						
Constru. no Mês: 0,00m	Extensão Atual: 7.710 m	Cloro: X mg/L	Turbidez: X NTU	pH: X		
Consumo de Energia Elétrica (KWh)						
Água Bruta: 448		Água Tratada: 0		Consumo Total: 448		
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA						
Horas Funcionamento/Dia: automático			Capacidade Nominal L/s: -			
ESGOTO						
Número de Ligações						
Cadastradas: -		Funcionando: -		Novas no mês: -		
Número de Economias						
Cadastradas: -		Funcionando: -		Novas no mês: -		
Rede Coletora - Extensão da Rede						
Executados no Mês: 0,00m		Situação Atual: -		Funcionando: -		
Poços de Visita						
Executados no Mês: 0,00m		Situação Atual: -		Funcionando: -		

Talita de Sousa Tavares
CRQ - MG 021003557

José Walter Pereira
Diretor Geral